

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование светильника в упаковке производителя может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ 23216.

7.2. Светильники должны храниться в закрытых сухих, проветриваемых помещениях при температуре от -20 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

8. Гарантия производителя

8.1. Гарантийный срок – 2 года с даты поставки светильника.

8.2. Бесплатный ремонт или замена светильника в случае неисправности в течение гарантийного срока эксплуатации проводится производителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.3. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

8.4. Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на светильник.

8.5. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию светильника, улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

9. Свидетельство о приемке

9.1. Светильник соответствует ТУ 27.40.39-002-65536668-2018 и признан годным к эксплуатации. Светильник имеет соответствующие сертификаты качества.

Контролер _____

Номер заказа _____

Дата выпуска с производства _____

Адрес производителя 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 42/9

Производитель ООО «ЭлДжиТи Рус»
197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д. 42/9
8 (812) 671-00-72
info@lgtechno.ru

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте
www.lgtechno.ru



Светильник светодиодный LGT-Utility-Glory

Паспорт

Артикул
080802401
080802601
080801401
080801601

г. Санкт-Петербург

1. Назначение

1.1. Светильник светодиодный LGT-Utility-Glory предназначен для освещения подсобных помещений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, остановок общественного транспорта и т.п.

2. Технические данные

2.1. Общие технические данные светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1.

1	Номинальное напряжение питания переменного тока	230 В
2	Допустимый диапазон изменения напряжения питания	220...240 В
3	Частота питающей сети	50/60 Гц
4	Угол расхождения светового потока	120° ±10%
5	Тип кривой силы света	“Д” по ГОСТ Р 54350
6	Оптическая часть	Опаловый рассеиватель
7	Источник света	Высокоэффективные светодиоды
8	Класс защиты от поражения электрическим током	II по ГОСТ Р 60598-1-2011
9	Степень защиты от внешних воздействий	IP54 по ГОСТ 14254-2015
10	Цвет корпуса	Белый

2.2. Основные технические данные светильников приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Название светильника	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток (с учетом потерь), лм	Цветовая температура	Габариты, не более, мм	Масса, не более, кг
LGT-Utility-Glory-7	080802401	7	520	4000 К (Нейтральный белый)	Ø154x48	0,12
LGT-Utility-Glory-7	080802601	7	520	6500 К (Холодный белый)	Ø154x48	0,12
LGT-Utility-Glory-12	080801401	12	900	4000 К (Нейтральный белый)	Ø190x48	0,18
LGT-Utility-Glory-12	080801601	12	900	6500 К (Холодный белый)	Ø190x48	0,18

* Допуск на указанные номинальные значения цветовой температуры ±300К.

2.3. Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +40°C, нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации -20°C.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект поставки в соответствии с таблицей 2.

Таблица 3.

№п/п	Наименование	Количество
1	Светильник LGT-Utility-Glory	1 шт.
2	Монтажный комплект	1 шт.
3	Паспорт светильника	1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- 4.2. Эксплуатация светильника без защитного заземления не допускается.
- 4.3. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 4.4. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 4.5. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.
- 4.6. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.
- 4.7. Светильник прошел высоковольтное испытание на электрическую прочность изоляции на основании требований ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
- 4.8. Запрещается любое окрашивание корпуса светильника.

5. Устройство и принцип работы

- 5.1. Светильник произведен на основе высокоэффективных светодиодов.
- 5.2. Оптическая система светильника состоит из опалового рассеивателя, выполненного из УФ-стабилизированного полистирола.
- 5.3. В состав светильника входит светодиодный модуль, рассчитанный на питание от сети переменного тока.

6. Установка, монтаж и обслуживание

- 6.1. Установка, монтаж и эксплуатация светильника должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2. Не допускается подключение светильника к питающей сети через диммер (светорегулятор).
- 6.3. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенном питающем напряжении.
- 6.4. Подключение светильника к электрической сети и заземлению выполнять монтажными кабелями сечением от 0,5 до 0,75 мм² (монтажный кабель в комплект не входит).
- 6.5. Степень защиты IP54 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 4 до 6 мм.
- 6.6. Для подключения светильника к питающей сети необходимо снять плафон, повернув его против часовой стрелки. Установить гермоввод (входит в комплект поставки). Протянуть кабель через гермоввод. Установить светильник на монтажной поверхности при помощи двух болтов (входят в комплект поставки). Зафиксировать провод зажимом (входит в комплект поставки). Подключить кабель к зажимной клеммной колодке, установить плафон на корпус светильника, повернув его по часовой стрелке до упора.
- 6.5. Светильник не требует обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости, поверхность рассеивателя протирать мягкой тканью.